

OBEC B I D O V C E, 044 45

číslo: 509/2024-Bi

Bidovce, dňa 10. 02. 2025

V e r e j n á v y h l á ť k a

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ – **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice** zastúpený **Obec Kecerovce, 044 47 Kecerovce č. 92**, podal dňa 18.12.2024 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Výstavba rodinných domov v obci Kecerovce**“ na pozemkoch **parc. KN-C č. 326, 154/3, 359/304, 359/297, 359/294, 359/350, 359/351, 359/53, 359/291 a KN-E č. 585, 359/203, 359/24, 366/63** kat. územie **Kecerovské Pekl'any**, v členení **SO 20, PS 01**.

Obec Bidovce ako stavebný úrad, určený Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Sekciou výstavby a vyvlastňovania, Odborom stavebnej správy, príslušná podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa ust. § 37 a § 38 stavebného zákona a po preskúmaní a vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a obce vydáva v zmysle ust. §§ 39, 39a stavebného zákona, v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Povoľuje pre navrhovateľa **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice** zastúpený **Obec Kecerovce, 044 47 Kecerovce č. 92**, umiestnenie stavby „**Výstavba rodinných domov v obci Kecerovce**“ na pozemkoch **parc. KN-C č. 326, 154/3, 359/304, 359/297, 359/294, 359/350, 359/351, 359/53, 359/291 a KN-E č. 585, 359/203, 359/24, 366/63** kat. územie **Kecerovské Pekl'any**, v členení **SO 20, PS 01**, tak ako je to zakreslené v situácii M 1:5000, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Predmetom návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sú tieto stavebné objekty /SO/:

SO 20 Silnoprúdové elektrické rozvody

Úsek 01 VN rozvody

Úsek 02 NN rozvody

Úsek 03 OEZ – elektromerové rozvádzače pre rodinné domy

PS 01 Trafostanica

SO 20 Silnoprúdové elektrické rozvody

Úsek 01 VN rozvody – kábel 3x 20-NA2XS2Y a 1x 70RM/16 v dĺžke 750m. Napojenie novej blokovej transformačnej stanice TS- Kecerovské Pekl'any je riešené odbočením z existujúceho vzdušného vedenia linky V-251. Na navrh. podperný bod č. VN251_P43_30 osadeného na pozemku KN-E parc.č. 585 sa osadí zvislý odpínač OTE 25/400-32+HDA na vývode. Od odbočného podperného bodu je trasa káblovej VN prípojky káblom 3x (20-NA2XS2Y 1x70RM/16) uloženom v chráničke KSX-PEG vedená po pozemkoch KN-C parc.č. 326, 154/3, 359/304, 359/297,359/294, 359/350, 359/351 pozemkoch KN-E parc. č. 585, 359/203, 359/24, 366/63. Vedenie projektovanej VN prípojky bude ukončené v projektovanej blokovej transformačnej stanici TS- Kecerovské Pekl'any.

Úsek 02 NN rozvody – kábel 1-NAYY-J 4x240SM / KSX-PEG 160 v dĺžke 760m, kábel 1-NAYY-J 4x150SE / KSX-PEG 110 v dĺžke 170m, rozpojovacia skriňa SR / VRIS 9ks.

Z navrh. NN rozvádzača trafostanice sa káblami 1-NAYY-J 4x240SM resp. 1-NAYY-J 4x150SE napoja návrh. skrine SR resp. VRIS. Od NN rozv. trafostanice je NN káblové vedenie uložené v zemi v chráničke po pozemkoch KN-C parc. č. 359/350, 359/351, 359/53, 359/291 a pozemku KN-E parc. č. 366/63. Navrhované skrine SR budú osadené na pozemku KN-C parc. č. 359/351.

Rezervná chránička pre optiku:

V spoločnej trase s navrh. NN vedením sa uloží rezervná chránička HDPE 40/33 pre budúce optické vedenie. Chráničku utesniť. HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou distribučnej sústavy (nízkonapäťového káblového vedenia) v zmysle ust. § 2 písm. b) bod 5 a slúži pre budúce umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacích a ovládacích funkcií. HDPE chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).

- Pri uložení HDPE chráničky a pri výkope je potrebné dodržiavať podmienky normy STN 73 6005

- HDPE chránička musí byť uložená na okraji výkopu, v maximálnej možnej vzdialenosti od VN/NN kábla.

Úsek 03 NN rozvody – kábel 1-AYKY-J 4x16RE / KSX-PEG 40 v dĺžke 290m, elektromerový rozvádzač RE 29ks.

Z navrhovaných rozpojovacích a istiacich skríň, trafostanice sa káblami 1-AYKY-J 4x16RE napoja jednotlivé elektromerové rozvádzače RE pre rodinné domy ktoré sa osadia na verejne prístupnom mieste. Káble sa uložia v zemi v chráničkách KSX-PEG 40. Hĺbka uloženia kábla v zemi min. 0,8m, výkop 35x80cm.

PS 01 Trafostanica – 1ks bloková transformačná stanica s vonkajším ovládaním (VN-p. skriňa, NN-7, 910AA, s mer., Tr=250kVA.

Projektovaná transformačná stanica Gräper GKP-S1M – koncová, bude umiestnená na pozemku KN-C parc. č. 359/351.

Navrh. kiosková trafostanica s transformátorom 250kVA, Transformačná stanica bloková, s vonkajším ovládaním - kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou.

Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov a štátnej správy:

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-KS-OSZP-2024/016632-002 zo dňa 27.09.2024

- * V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať príslušnú obec. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01. 10. – do konca februára kalendárneho roka).
- * Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
- * Pri zemných prácach zamedziť kontaminácii zeminy semenami, spórami, odrezkami invázných druhov rastlín, ktorých podmienky a spôsob odstraňovania je uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky MŽP SR 450/2019 Z. z.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-KS-OSZP-2024/016532-002 zo dňa 24.09.2024

- * Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.
- * Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
- * Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- * K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu

doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií / OCDaPK /, č. OU-KS-OCDPK-2024/016542-002 zo dňa 25.09.2024

* Výstavba križuje cestu III/3440 v k. ú. Kecerovské Pekl'any - časť obce Kecerovce a miestne cesty obce.

* Zhotoviteľ stavby je povinný pred začatím stavebných prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 cestného zákona, o určenie dočasného dopravného značenia podľa §3 ods. 5 písm. t) cestného zákona, o povolenie uzávierky cesty III. triedy podľa § 7 cestného zákona, ak sa uzávierka v rámci stavebných prác bude realizovať a predložiť vyjadrenia dopravného inšpektorátu OR PZ ODi Košice-okolie a príslušného správcu cesty SC KSK.

* Po splnení týchto podmienok nemá Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k realizácii predmetnej stavby zásadné pripomienky. Cestný správny orgán si vyhradzuje určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-KS-OSZP-2024/011981-002 zo dňa 04.07.2024

* Z hľadiska ochrany vodných pomerov je navrhovaná stavba „Výstavba rodinných domov obec Kecerovce“, k.ú. Kecerovské Pekl'any, možná.

* Upozorňujeme, že investor stavby má povinnosť požiadať Okresný úrad Košice – okolie, OSŽP o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO-03 Vodovod“ podľa § 26 vodného zákona.

* K žiadosti o jeho vydanie je potrebné doložiť doklady podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vrátane majetkovoprávneho usporiadania parciel.

* Možnosť napojenia na verejný vodovod je potrebné odsúhlasiť prevádzkovateľom verejného vodovodu z hľadiska kapacitných možností zásobovania navrhovanej lokality vodou.

* Zároveň upozorňujeme, že investor je povinný požiadať Okresný úrad Košice-okolie – orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1, písm. b) vodného zákona na uskutočnenie stavebného objektu „SO – 02 Komunikácia a spevnené plochy“.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6612429295 zo dňa 19.10.2024

Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Patrik Kočiš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

VSD, a.s. Košice, č. 29203/2024 zo dňa 25.11.2024

S predloženou projektovou dokumentáciou (PO) po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami a pripomienkami, ktoré žiadame zapracovať v ďalšom stupni PO:

- navrhované NN káblové vedenie smer existujúca sieť žiadame zdvojiť a rozdeliť na jeden vývod smer východná vetva a druhý vývod smer južná vetva
- elektromerové rozvádzače umiestniť v blízkosti navrhovaných rozpojovacích skríň (SR)

Predložená PO je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSO, a.s. k žiadosti o pripojenie (list č. 6233/2024, zo dňa 26.03.2024).

Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k územnému konaniu a stavebnému povoleniu.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvárom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.

- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia -

„MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSO, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením

nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany POS pripojené do sústavy.

- Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.
- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľností.
- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, č. TD/NS/0733/2024/Lö zo dňa 25.09.2024

- * Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- * Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- * Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- * Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- * Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- * Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- * Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- * Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

* V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

* V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Správa ciest KSK, č. ITU- 2024/3345-11418 zo dňa 04.11.2024

* V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, Správa ciest Košického samosprávneho kraja, v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu pozemných komunikácií a na bezpečnosť premávky na nich, s projektovou dokumentáciou stavby „Výstavba rodinných domov v obci Kecerovce“, vypracovanou zodpovedným projektantom Ing. Jakubom Miklošom v mesiaci 08/2024, súhlasí, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

1. Pred zahájením zemných prác počas realizácie stavby požiada stavebník jednotlivých správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne.

2. Výkopy zemného kábla pozdĺž cesty III/3440 realizovať min. 1,5 m od krajnice cesty.

3. Križovanie trasy navrhovaného kábla s telesom cesty III/3440 v kumulatívnom staničení 32,140 km realizovať pretláčaním a uložením do oceľovej chráničky v zmysle STN 73 6005, kde dĺžka chráničky musí byť umiestnená tak, aby jej konce presahovali 1 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, ak to dovoľujú priestorové pomery v min hĺbke 1,5 m pod korunou vozovky.

4. Štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené mimo cestné teleso cesty - bez zásahu do asfaltobetónového krytu vozovky a krajnice tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 73 3050 pre zemné práce.

5. Pred začatím stavebných prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat(@),scksk.sk, tel. 055/786 00 48) so žiadosťou o uzatvorenie inominátnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré

vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoríť inominátnu zmluvu, bude správca ciest postupovať“ v zmysle zákona č 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

6. V prípade ak stavebník stavebnými prácami spôsobí akékoľvek poškodenie cesty III/3440 je povinný toto poškodenie odstrániť na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP.

7. Uloženie navrhovaného kábla musí byť realizované v dostatočnej hĺbke, aby v prípade realizácie stavieb, ktorými sa môžu v budúcnosti meniť odtokové pomery, uložené káble v teréne tomu výškovo nebránili. V prípade ak v budúcnosti dôjde k takejto situácii, všetky náklady súvisiace s prekládkou káblov bude znášať zhotoviteľ predmetnej stavby v plnom rozsahu, bez časového obmedzenia budúcej novej výstavby.

8. Počas stavebných prác neuskladňovať zeminu v korune cestnej komunikácie.

9. Počas zemných prác výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

10. Stavebník je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku na ceste III/3440 počas realizácie stavebných prác.

11. Pri spätnej úprave dodržať technické podmienky MDaV SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

12. Ak počas realizácie prác dôjde k obmedzeniu dopravy na ceste III/3440 resp. záberu určitého úseku cesty a s tým súvisiaceho vytvorenia pracovného priestoru, stavebník je povinný vypracovať projekt dočasného dopravného značenia s následným odsúhlasením žiadosti a vydaním stanovísk SC KSK. OR PZ ODi Košice-okolie a požiadať Okresný úrad Košice- okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/3440.

13. Správa ciest Košického samosprávneho kraja súhlasí so zvláštnym užívaním cesty III/3440 vo vymedzenom úseku pracovného miesta (§ 8. ods. 1 cestného zákona) v termíne realizácie prác,

14. Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi cesty III/3440. t.j. SC KSK (Ing. N. Palgutová t.č. 0917 238 914). ktorý vykoná posúdenie zásahu do cestného telesa a následným uvedením okolitého terénu do pôvodného stavu o čom bude vyhotovený protokol.

15. Z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu predmetnej stavby je stavebník povinný sa obrátiť na vlastníka cesty III/3440 t.j. Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SC KSK.

Košický samosprávny kraj, č. 0416312025/OSM-03426 zo dňa 28.01.2025

KSK je vlastníkom cesty III. triedy. Jej správcou je Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (ďalej len „správca“).

Po oboznámení sa s predloženými podkladmi, ako aj stanoviskom správcu, KSK ako vlastníka cesty požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:

investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s vyššie uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,

pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,

investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení správcu č. ITU-2024/3345-11418 zo dňa 04.11.2024,

investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,

na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať ku znečisteniu cesty, ani k jej poškodeniu, prípadné znečistenie cesty odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie cesty odstráni investor v spolupráci so správcom cesty na vlastné náklady,

počas zimného obdobia, spravidla od 15.11. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,

realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa a elektrické vedenie nesmie, okrem jej križovania, zasahovať do telesa cesty č. III/3440,

žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhlade účastníkov cestnej premávky,

križovanie s cestou č. III/3440 je potrebné realizovať bezvýkopovo pretláčaním popod cestu v min. hĺbke 1,5 m, kolmo na os cesty, s uložením vedenia do chráničky,

výkopy navrhovanej trasy v súbehu s cestou č. III/3440, ako aj štartovaciu a cieľovú jamu pretláčania, je potrebné umiestniť min. 1,0 m za okrajom asfaltového krytu vozovky tejto cesty,

výkopy je potrebné zabezpečiť pažením a viditeľne označiť pre bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky počas celej doby ich existencie, t. j. až po realizáciou ich postupného zásypu,

hĺbka a poloha zemného elektrického vedenia musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,

okolitý terén vrátane cestného príslušenstva na stranách cesty č. III/3440 v úseku predmetnej stavby po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu,

elektrické vedenie ani jeho ochranné pásmo, nesmie obmedzovať Správu ciest KSK, ako správcu tejto cesty, pri výkone správy, údržby, opráv a rekonštrukcií cesty č. III/3440, preložku elektrického vedenia v prípade rekonštrukcie cesty č. III/3440 zabezpečí vlastník a správca cesty na vlastné náklady,

investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutej cesty v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,

o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred,

akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa cesty je potrebné odsúhlasiť so správcom.

Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok KSK nemá výhrady k uvedenej stavbe, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Navrhovateľ je povinný:

1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií a ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí.
2. Pred začiatkom stavebných prác si obstarat' od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie podľa stavebného zákona.
3. Rozhodujúcemu správne mu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za účelom kontroly splnenia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byť samostatná stať s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.

V rámci územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Pre realizáciu stavby platia ustanovenia zákona č. 50 / 1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Toto rozhodnutie platí podľa ust. § 40 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / **tri roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 18.12.2024 bol doručený návrh stavebníka **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice** zastúpený **Obec Kecerovce, 044 47 Kecerovce č. 92**, o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „ **Výstavba rodinných domov v obci Kecerovce** “ na pozemkoch **parc. KN-C č. 326, 154/3, 359/304, 359/297, 359/294, 359/350, 359/351, 359/53, 359/291 a KN-E č. 585, 359/203, 359/24, 366/63** kat. územie **Kecerovské Pekl'any**, v členení **SO 20, PS 01**.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

K návrhu umiestnenia stavby zo strany navrhovateľov boli doložené vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia týchto dotknutých orgánov štátnej správy, obcí a organizácií:

- projektová dokumentácia stavby pre územné konanie vypracovaná oprávneným projektantom MJ projekt s.r.o. – Ing. Jakub Mikloš, Štúrova č. 11, 082 22 Šarišské Michalany; - vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6612429295 zo dňa 19.10.2024 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení; - vyjadrenie VSD, a.s., Košice, č. 29203/2024 zo dňa 25.11.2024 k PD; - vyjadrenie VVS, a.s. Košice, č. 126461/2024/Či zo dňa 07.10.2024 k podzemným zariadeniam a k PD; - vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, č. TD/NS/0733/2024/Lö zo dňa 25.09.2024 k PD pre územné konanie; - záväzné stanovisko Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, č. OU-KS-OSZP-2024/016632-002 zo dňa 27.09.2024 z hľadiska ochrany prírody a krajiny; - vyjadrenie Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, č. OU-KS-OSZP-2024/016532-002 zo dňa 24.09.2024 z hľadiska odpadového hospodárstva; - vyjadrenie Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OO /, č. OU-KS-OSZP-2024/016535-002 zo dňa 24.07.2024 z hľadiska ochrany ovzdušia; - vyjadrenie Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / ŠVS /, č. OU-KS-OSZP-2024/016554-002 zo dňa 27.09.2024 z hľadiska ochrany vodných pomerov; - stanovisko Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor / PLO /, č. OU-KS-PLO1-2024/016985-002 zo dňa 07.10.2024 z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy; - vyjadrenie Okresný úrad Košice – okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií / OCDaPK /, č. OU-KS-OCDPK-2024/016542-002 zo dňa 25.09.2024; - vyjadrenie Okresný úrad Košice – okolie, Odbor krízového riadenia / OKR /, č. OU-KS-OKR-2024/016550 zo dňa 03.10.2024; - záväzné stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, č. RÚVZKE/OHŽPaZ/9000/22188/2024 zo dňa 28.10.2024; - záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Košice č. Z-PUSR-082872/2024/PS,SB zo dňa 15.10.2024; - vyjadrenie Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, č. SEMal-EL13/2-5-4394/2024 zo dňa 15.11.2024; - vyjadrenie Ministerstvo vnútra SR, SEKCIA INFORMATIKY, TELEKOMUNIKÁCIÍ A BEZPEČNOSTI MV SR, ODBOR TELEKOMUNIKÁCIÍ, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, č. SIT13-OT4-2024/001475-187 zo dňa 04.10.2024; - vyjadrenie 02 Networks, s.r.o. Bratislava, č. ZP12721 zo dňa 16.09.2024; - vyjadrenie MICHLOVSKY, spol. s r.o., č. KE-2929/2024 zo dňa 07.11.2024; - vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., č. ZP12721 zo dňa 16.09.2024; - vyjadrenie Správa ciest KSK, č. ITU- 2024/3345-11418 zo dňa 04.11.2024; - súhlas Košický samosprávny kraj, č. 0416312025/OSM-03426 zo dňa 28.01.2025 na realizáciu stavby; - záväzné stanovisko obce Kecerovce, č. 72/2025 zo dňa 03.02.2025 k stavbe.

Obec Bidovce ako stavebný úrad v zmysle § 36 stavebného zákona dňa 22.01.2025 oznámila verejnou vyhláškou začatie územného konania všetkým účastníkom konania a určila na deň 06.02.2025 termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Zároveň boli účastníci konania poučení, že môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli svoje stanoviská oznámiť dotknuté orgány. Zároveň účastníci konania boli poučení, že na pripomienky a námietky uplatnené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať.

Obec Bidovce ako stavebný úrad, posúdila predložený návrh na umiestnenie stavby „ Výstavba rodinných domov v obci Kecerovce “ na pozemkoch parc. KN-C č. 326, 154/3, 359/304, 359/297, 359/294, 359/350, 359/351, 359/53, 359/291 a KN-E č. 585, 359/203, 359/24, 366/63 kat. územie Kecerovské Pekľany, v členení SO 20, PS 01, podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či

ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru. Rovnako umiestnenie predmetnej stavby je v súlade s platným územným plánom.

Vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok pre projektovú prípravu stavby.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad v predmetnej veci rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Bidovce, 044 45.

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Ing. Pavol Azari
starosta obce

Vyvesené dňa10.02.2025.....

Zvesené dňa

Podpis pečiatka

Doručí sa :

1. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice zastúpená Obec Kecerovce, 044 47 Kecerovce č. 92
2. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
3. Obec Bidovce zastúp. starostom obce, 044 45 Bidovce č. 210
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 47 Bratislava
5. Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
6. MJ projekt s.r.o. – Ing. Jakub Mikloš, Štúrova č. 11, 082 22 Šarišské Michaľany / projektant /
7. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci dotknutých pozemkov, ako aj vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k týmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 tak, že rozhodnutie stavebného úradu č. 509/2024-Bi zo dňa 10.02.2025 bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

/ účastník konania pod bodom 1 a 3) je povinný toto rozhodnutie vyvesiť na obvyklom mieste oznamov a po uplynutí lehoty 15 dní, potvrdené oznámenie vrátiť stavebnému úradu /

Na vedomie:


1. VVS, a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
3. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
4. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná č. 9, 921 01 Piešťany
5. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
6. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
7. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OO /, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
8. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / ŠVS /, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
9. Okresný úrad Košice – okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
10. Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií / OCDaPK/, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
11. Okresný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice – okolie, Rožňavská č. 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
14. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná č. 20, 040 01 Košice
15. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta č. 2, 832 47 Bratislava
16. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
17. Správa ciest KSK, Námestie maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
18. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš (tel. 6969 401), Spoločný obecný úrad v Bidovciach




Kecеровské Peľany, okr. Košice Okolie

Súradnicový systém: JTSK
Výškový systém: BpV



J. Mikloš



UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho častí na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhotovenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Osvedčenie: SKSI 6933*A2			<p>MJ projekt s.r.o. Štúrova 422/11 082 22 Šarišské Michalany IČO: 47 535 113 IČ DPH: SK 202 394 0072 MOBIL: 0911 291 422 mjprojektsro@gmail.com</p>	
Hlavný inžinier projektu: <i>J. Mikloš</i>	Zodpovedný projektant: <i>J. Mikloš</i>	Vypracoval: <i>J. Mikloš</i>		
Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš		
Investor: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice				
Stavba: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV V OBCI KECEROVCE			Dátum: 08.2024	Číslo sady:
Objekt: SO 20 Silnoprúdové elektrické rozvody PS 01 Trafostanica			Zákazka číslo: ZP12721	
Obsah: Situácia - širšie vzťahy			Stupeň PD: DUR+DSP	
			Formát: A4	
			Mierka: M 1:5000	
			Výkres číslo: E-01	